

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 679230, с. Амурзет, ул. Советская, д. 56  
Телефон, факс: (42665) 2-21-76  
ОКПО 01915380, ОГРН 1057900054465  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510576  
Выдан 29.09.2014

ИНН/КПП 7901526718/790402001

Утверждаю  
Зам. руководителя филиала

Мамитько О.В.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 787 от 18.11.2016

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
с.Амурзет, ул. Федько 9

**Пробы (образцы) направлены:**

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах"  
Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, 56

**Дата и время отбора пробы (образца):** 15.11.2016 10 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 15.11.2016 10 ч. 35 мин.

**Специалист, отобравший пробы:** Помощник врача по общей гигиене Краснов А.В.

**Цель отбора:** СГМ

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "Коммунальное хозяйство "

Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Гагарина, 82

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

МУП "Коммунальное хозяйство "  
жилой дом

**Код пробы (образца):** 2104-хб-11.16

**НД на методику отбора:**

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**Средства транспортировки:** сумка-термос

**Основание для отбора:** Приказ № 131 от.30.12.2015 г

**Договор:**

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	0,5 %	54ВИ515	свидетельство № 1704	11.08.2017

**ВЦП:**

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Помощник врача по общей гигиене Краснов А.В.

Код образца (пробы): 2104-х6-11.16

**Санитарно-гигиеническая лаборатория  
с. Амурзет, ул. Советская 56**

Дата начала исследования: 15.11.2016

Дата окончания исследования: 17.11.2016

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,05	2	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
2	Железо	0,05 ± 0,01	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
3	Кальций	15,6 ± 1,7	не нормируется	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:95-97
4	Магний	6,3 ± 0,6	50	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:95-97
5	Сульфаты	9,1 ± 1,8	500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-12
6	Полифосфаты	менее 0,01	не более 3,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
7	Хлориды	6,3 ± 0,3	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
8	Окисляемость	0,9 ± 0,2	5	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
12	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
13	Цветность	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
14	Жесткость	0,9 ± 0,1	7	градус Ж	ГОСТ 31954-12
15	Нитриты	менее 0,02	3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95

Исследования проводили:

Техник Волкова Е.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Код образца (пробы): 2104-х6-11.16

**Бактериологическая лаборатория  
с. Амурзет, ул. Советская 56**

Дата начала исследования: 15.11.2016

Дата окончания исследования: 18.11.2016

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	0,3	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Фельдшер-лаборант Ерошенко А.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Качество воды не соответствует требованиям НД по определяемым показателям:

ОКБ (Неудовлетворительный) - СанПиН 2.1.4.1074-01,

Оценка проведена с учетом допустимой ошибки метода определения в соответствии с требованиями 416-ФЗ.

Примечание:

Результат анализа распространяется на представленный образец

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола без разрешения

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по ЕАО  
по Октябрьскому и Ленинскому районам  
Вх. № 1699 "22" 11 2016 г.