

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области
ул. Ленина, 34а, г. Биробиджан, ЕАО, 679016, тел., факс: 4-12-00 E-mail: mchs.eao@on-line.jar.ru

Отделение НД ГУ МЧС России по Октябрьскому району
ул. Гагарина, 152, с. Амурзет, ЕАО, 679230, тел., 21-8-51

**Предписание № 2 / 1 / 2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

« 17 » февраля 2016 г. проведено обследование (проверка) территории и помещений
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад Солнышко» с. Амурзет ИНН 7905002864 ОГРН 1027900633892
Государственным инспектором Октябрьского района по пожарному надзору Желгорыловой Н.А., совместно с:

заведующим МКДОУ «Детский сад Солнышко» с. Амурзет Штанько И.В.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в помещении туалета во 2-й младшей группе	ППР в РФ (утв. Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12 г.) п. 42 «в»	01.08.2016	
2	расстановка мебели в спальнях препятствует эвакуации людей	ППБ 101-89 п. 2.1.8.	01.08.2016	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

август 2016 года.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.